

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
वाराणसी

पत्रांक

३०६९ / जूली०

दिनांक ०३.०८.१८

सेवा में,

प्रबन्धक,
सेण्ट जेवियर्स स्कूल एण्ड एजूकेशनल सोसायटी,
लेडूपुर, निकट पावर हाउस, वाराणसी

विषय :— नेशनल बिल्डिंग कोड के अन्तर्गत विद्यालय (कक्षा-12 तक) के अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।

संदर्भ :— आपका पत्रांक-शून्य दिनांक 01.08.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि स्कूल एण्ड एजूकेशनल सोसायटी, लेडूपुर, निकट पावर हाउस, लेडूपुर, निकट पावर हाउस, वाराणसी के भवन की जॉच की गयी। विद्यालय का भवन नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 के अनुरूप पाया गया।

अतः जॉच आख्या/चेक लिस्ट संलग्न कर अनापत्ति प्रमाण पत्र संस्तुति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
वाराणसी

विद्यालयों में सुरक्षा प्रशोधकर भूकम्परोधी (N.B.C) / अग्नि रो सुरक्षा सम्बन्धी चक्रविहर
रीपी0एसाठौ० / आई0री0एसाठौ० विद्यालय (कक्षा-6 से 12) हेतु चेकलिंग

क्र.	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी विन्तु	जावा आग्नी
1	भवन की चेकलिंग क्या भवन का मानवित्र पंजीकृत आकिटेकट / इंजीनियर से बनवाया गया है?	हॉ
2	क्या भवन मानवित्र रथानीय निकाय / प्राधिकरण / राज्य अधिकारी द्वारा रक्कीकृत है?	नहीं
3	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊँचा है?	जाई
4	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम शेत्रफल 1.8 हेक्टेयर (18000 वर्गमीटर) है? 699.34 वर्गमीटर	
5	क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मीटर खुला रथान है?	हॉ
6	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुदायित व्यवस्था है? भवन में सोट वेक से पार्किंग सो नहीं है?	हॉ
7	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त एवं हवा का सकुलेशन है?	हॉ
8	क्या मुख्य पहुँच गार्ड (Approach Road) की चाँडाई न्यूनतम 12 मीटर है?	हॉ
9	क्या भवन की छत R.C.C की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में बालनशील सामग्री लो प्रयोग में नहीं लाई गयी?	हॉ
10	क्या भवन की दीवारें ईंट द्वारा पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बनी हैं?	हॉ
11	क्या भवन की दीवारों / छतों में कंक है?	नहीं
12	क्या कठोर की छतों की कंचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मीटर (ठड़ शेत्र में 3.0 मीटर) है?	हॉ
13	क्या निदालय के मुख्य प्रवेश द्वार (वार्षिकीयाल गेट) की चाँडाई 6.0 मीटर पर लेंगाई 4.5 मीटर है?	हॉ
14	क्या सिलेक्टियों का शेत्रफल कठोर के फर्श शेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? सिलेक्टियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है?	हॉ
15	क्या कठोर में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	हॉ
16	क्या कठोर के दरवाजों की न्यूनतम गहराई (कंचाई 1.0 मीटर कंचाई 2.0 मीटर) है?	हॉ